

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на выключатель 110 кВ LW36A(B)BEL-126 (HEAG)

Предприятие (Заказчик) _____
 Объект _____

№	Наименование параметра	Единица измерения	Значение параметра
1	Количество	комплект	
2	Класс напряжения	кВ	110
3	Номинальное напряжение	кВ	126
4	Номинальный ток	А	<input type="checkbox"/> 1250 <input type="checkbox"/> 2000 <input type="checkbox"/> 3150
5	Номинальный ток отключения	кА	<input type="checkbox"/> 31.5 <input type="checkbox"/> 40
6	Термическая стойкость	кА/с	<input type="checkbox"/> 31.5/4 <input type="checkbox"/> 40/4
7	Номинальная частота	Гц	50
8	Температура окружающей среды	°С	<input type="checkbox"/> -40(элегаз) <input type="checkbox"/> -45(смесь) до +40 °С
9	Расстояние между полюсами	мм	1700
10	Длина пути утечки	мм/кВ	<input type="checkbox"/> 25 III класс <input type="checkbox"/> 31,5 IV класс
11	Степень защиты		IP4_ IP5_
12	Прибор контроля плотности		установлен
13	Табличка с паспортными данными		<input type="checkbox"/> русский <input type="checkbox"/> английский язык
14	Напряжение цепи управления	В	<input type="checkbox"/> пост. 110 <input type="checkbox"/> пост. 220
15	Параметры двигателя: Напряжение Мощность	В Вт	<input type="checkbox"/> перем. 220 <input type="checkbox"/> пост. 220 <input type="checkbox"/> 600
16	Испытательное напряжение грозовых импульсов	кВ	550/630
17	Испытательное напряжение f=50 Гц в течение t=60 с	кВ	230/265
18	Обогрев и освещение, напряжение	В	перем. 220
19	Наличие свободных блок контактов		10 Н.О.; 10 Н.З.
20	Управление вкл/откл		местное/дистанционное
21	Минимальное напряжение работы соленоидов: СВ СО	% %	
22	Контроль длительности работы двигателя		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
23	Замок двери шкафа привода		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
24	Указатель положения выключателя		<input type="checkbox"/> символы <input type="checkbox"/> текст
25	Тип привода		пружинно-моторный
26	Полное время отключения	мс	<input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 60
27	Вторичное напряжение вспомогательных цепей	В	пост. 220
28	Напряжение соленоидов привода	В	<input type="checkbox"/> пост. 110 <input type="checkbox"/> пост. 220
29	Количество соленоидов отключения	шт	<input type="checkbox"/> 1 шт. <input type="checkbox"/> 2 шт. <input type="checkbox"/> 3 шт.
30	Минисистема постоянного оперативного тока		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
31	Обеспечение АПВ		О-0.3с-ВО-180(20)с-ВО
32	Гарантийный срок эксплуатации	лет	5
33	Полный срок службы	лет	40
34	Комплект поставки		<input type="checkbox"/> со стойками <input type="checkbox"/> без стоек

Прочие условия: _____

Должность, Ф.И.О, контактный телефон лица, ответственного за заказ _____

Подпись руководителя: _____ «__» _____ 20__ г.
 М. П.